

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Краснодарскому краю
350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 95/1,
тел./факс 8 (861) 225-34-04 e-mail: oogpn_kk@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Армавира
352900, г. Армавир ул. Железнодорожная, 51
тел./факс 8 (86137) 7-31-59 e-mail: Levkovich75@mail.ru

**Предписание №32/1/6
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и
по предотвращению угрозы возникновения пожара**

МБОУООШИ №1 «Казачья»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя,

физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)
во исполнение распоряжения главного государственного инспектора города Армавира по
пожарному надзору №32_от «24» января 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч. 00 мин. «22» февраля 2019 г. по
15 ч. 00 мин. «26» февраля 2019г. проведена проверка старшим инспектором отдела надзорной
деятельности и профилактической работы г. Армавира УНД и ПР ГУ МЧС России по
Краснодарскому краю –государственным инспектор г. Армавира по пожарному надзору
капитаном вн. службы Репиным А.П. помещений и территории МБОУООШИ №1 «Казачья» по
адресу: г. Армавир ул. Новороссийская, 102 совместно с директором Хитров Владимир
Владимировичем.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписа ния	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

32/1/1	<p>Не соблюдаются лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций и лицами, в установленном порядке назначенными ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностными лицами, гражданами (далее - проверяемое лицо) в пределах их компетенции на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по: конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности: а именно: автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находятся в нерабочем состоянии (в здании общежития, в здании столовой)</p>	<p>(Статьи 4-6, 54 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ)</p>	01.08.2019	
32/1/2	<p>Автоматическая пожарная сигнализация здания общежития не обеспечивает дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.</p>	<p>(часть 7 статьи 83 Технического регламента)</p>	01.08.2019	
32/1/3	<p>Учебный корпус и общежитие не оснащено автономными резервными источниками электроснабжения систем противопожарной защиты.</p>	<p>(часть 1 статьи 82 Технического регламента)</p>	01.08.2019	
32/1/4	<p>Не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначения их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны.</p>	<p>(Пункт 20 ППР)</p>	01.08.2019	
32/1/5	<p>Не обеспечено исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременная перезарядка огнетушителей.</p>	<p>(Пункт 7(пп. «в» п. 42 ППР)0, 478 ППР)</p>	01.08.2019	

32/1/6	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.		01.08.2019	
--------	---	--	------------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР
г. Армавира А.П. Репин

«26» февраля 2019г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)



(подпись)
М.Л.П.

(должность, фамилия, инициалы)

«26» февраля 2019 г.